

「屋外広告物安全点検記録簿」 ※コピーしてお使いください

整理番号		総合評価	□A □B □C □D (※1)			
広告物等の種類	広告板・広告塔・屋上広告・突出広告・サインポール・その他 (
点検種別	□目視点検 □触手点検 □詳細点検		看板寸法	H	×W	×D
設置場所	市 町		丁目	番	号	
設置年月日	年	月 (年経過)	点検年月日	年	月	日
管理者 (設置者)	氏名					
	住所					
	電話番号					
点検者	氏名					
	住所					
	電話番号					
	資格名称		登録No.			
点検箇所	点検項目		異常の有・無 (※1)		改善点の概要	
上・部基礎 構造部 (フレーム)	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき		有 B・C・D	無 A		
	2 基礎のクラック(ひび割れ)、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき		有 B・C・D	無 A		
	3 内部鉄骨のさび発生、塗装の老朽化、変形、水たまり		有 B・C・D	無 A		
支持部	1 鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間、亀裂		有 B・C・D	無 A		
	2 鉄骨接続部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落、さび		有 B・C・D	無 A		
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形		有 B・C・D	無 A		
	2 溶接部の劣化、コーキング(充填剤)の劣化等		有 B・C・D	無 A		
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ[平面])・取付部周辺の異常、ひび、変形		有 B・C・D	無 A		
広告板・文字	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落、退色		有 B・C・D	無 A		
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損		有 B・C・D	無 A		
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり		有 B・C・D	無 A		
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光		有 B・C・D	無 A		
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水		有 B・C・D	無 A		
	3 周辺機器の劣化、破損		有 B・C・D	無 A		
その他	1 付属部材(※2)の腐食、破損、ゆるみ		有 B・C・D	無 A		
	2 避雷針の腐食、損傷		有 B・C・D	無 A		
	3 その他点検した事項 ()		有 B・C・D	無 A		

※1 A: 問題無し B: 緊急を要する問題は無いが次回点検時まで経過観察の上必要に応じ適宜対応する
 C: 放置すれば大規模な改修の必要が出てくる可能性有り。次回点検までに早期の補修を要する
 D: 落下や転倒等の危険性有り。至急撤去又は大規模改修の必要あり(現状では継続許可が出ない状態)

1つでも危険性の高い問題があれば総合評価も同じ評価となります。

※2 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

注) 広告物等の種類により、該当する点検箇所・項目がない場合は「改善点の概要」欄に斜線を引くこと。
 注) 必要に応じ、裏面に点検の結果又はそれに基づく補修等の措置による改善状況の写真を添付すること。

有資格者点検の必要がない屋外広告物についても、安全確保の観点から滋賀県の屋外広告業登録業者(※3)等の専門知識のある者による点検に御協力ください。

※3 滋賀県webページで屋外広告業登録業者一覧が公開されています。

(<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/machizukuri/303422.html>)

制作: 滋賀県商店街振興組合連合会 協力: 滋賀県広告美術協同組合 (2023年3月発行)

